

表 - 1 試 驗 結 果 (L H - 150 E S)

通氣方向	压力差 ΔP (Pa)	通氣量 Q (m ³ /h)	通氣率 a (m ³ /h)/Pa ^{1/n}	隙間特性值 n (無次元)	流量係数 (無次元)	压力損失係数 ζ (無次元)	有効開口面積 αA (cm ²)
給氣方向	5.0	73.4	32.7	2	0.42	5.8	70.5
	9.8	101.6					
	15.0	127.2					
	19.5	146.0					
	24.8	163.0					
	29.8	177.1					
	34.5	192.1					
排氣方向	4.8	100.3	44.7	2	0.57	3.1	96.4
	10.0	143.4					
	15.0	174.6					
	19.8	197.2					
	24.2	221.5					
	30.3	245.0					
	35.0	262.5					

試驗室氣候：25.5 ， 1013hPa




圖 - 1 压力差 - 通氣量曲線 (L H - 150 E S)